

SEKTOR HELSE OG OMSORG

Deres ref.:

Vår ref.:

Saksbehandler:
Ingebjørn Bleidvin, 76 16 42 16Dato:
14.02.2023

Vedtak om stenging av Innlandet skole

Sakens bakgrunn:

Innlandet skole er bygd i 1965. Påbygg med basseng i 1970. Noe modernisering/restaurering i 2000, da primært skifte av taktekke.

Følgende relativt nylige utredninger er gjort av skolens tekniske tilstand:

Prøver av deponert støv og misfargede overflater 25.10.19, ved Mycoteam

Befaring og takstrappport ved takstmann Dag Daae Johansen i TakstTeam Vesterålen, 12.05.21

Vurdering av fukt- og muggsopptilstanden på skolen, ved Mycoteam, 12.juli 2021.

Tilstandsvurdering iht Forskrift om miljørettet helsevern ved kommuneoverlegen, 01.08.21

Miljørettet helsevern-vedtak fra 01.08.21

«Innlandet skole bærer preg av alder og slitasje. Det er i takstrappporten påpekt en rekke byggt tekniske forhold som vil kreve utbedring av betydelig omfang, herunder drenering, vinduer og skjevheter i konstruksjon. Noen avgrensede rom er ikke anbefalt å bruke, grunnet inn klima-forhold. Disse rommene skal sperres av. Resten av skolen kan brukes inntil videre. Kommunen gis ut 2021 til å utarbeide en plan for bygget.»

Videre utvikling

Kommunestyret vedtok i desember 2021 å utarbeide en oppvekstplan. Det ble ikke tatt en beslutning angående Innlandet skole, men følgende formulering vedtatt: «Kommunestyret forutsetter videre dispensasjon fra kommuneoverlegen». Det bemerkes her at kommunestyret var informert om at «dispensasjon» ut fra lovverket helt klart ikke var en formell mulighet, og dermed ikke var i kommuneoverlegens mandat å innvilge.

16.03.22 gjorde kommuneoverlegen vedtak om at skolebygget ikke var godkjent for drift etter sommerferien 2022. Kommunestyret valgte å drifte skolen videre. Skolen ble ikke stengt på høsten. Dette fordi godkjenning etter Forskrift om miljørettet helsevern legger listen høyere for godkjenning enn «ikke helsefarlig». Et bygg kan altså mangle godkjenning uten å være direkte helsefarlig av den grunn.

En oppfølgingsrapport utført av Byggteam med grundigere undersøkelser av blant annet konstruksjon, loft o.a. ble gjort i januar 2023 etter bestilling fra kommunestyret.

Oppsummering og konklusjon

Innlandet skole bærer preg av manglende vedlikehold og slitasje. Det er i samtlige fagrapporter påpekt en rekke byggetekniske forhold som vil kreve utbedring av betydelig omfang, herunder drenering, vinduer og skjevheter i konstruksjon. Den nyeste rapporten viser at tilstanden er uoversiktlig og under forverring. Det er ikke lenger mulig å garantere at ikke byggets tilstand vil utgjøre en helsefare for elevene.

I henhold til forskrift om miljørettet helsevern § 16, 2.ledd jfr. Folkehelseloven § 19, fattes følgende vedtak angående Innlandet skole og barnehage:

- Bassenget skal ikke brukes før konkluderende undersøkelser av stabilitet og trygghet i konstruksjonen er gjort.
- Gymsalen kan brukes til kortere opphold som ved kroppsøving eller fritidsaktiviteter etter skoletid.
- Bygget skal ikke brukes til drift av skole, barnehage eller andre aktiviteter som medfører varig opphold, etter 27.mars.

Om funnene i rapporten

Noen av hovedpunktene fra dagens situasjon:

- Det har tilkommet synlig muggsopp i nye rom siden sist. Det er uvisst hvor i konstruksjonen denne kan ha spredd seg.
- Himlingen i rommene som til nå har vært avstengt på grunn av soppvekst er perforert, noe som gir potensiale for spredning.
- De ansatte må inn på de avstengte rommene for å nå frem til brannvarslingsanlegget på skolen. Dette medfører at rommene må åpnes, og er uheldig for både den ansatte (det presiseres at forhold for ansatte ikke er del av dette vedtaket) og elevene da rommet skal være avstengt.
- På grunn av mangelfull lufting/isolering dannes det store istapper langs takrennene rundt bygget. Dette er farlig. Allerede ved tilsyn i 2017 ble det gjort pålegg om at denne isdannelsen enten måtte utbedres gjennom bygningstekniske tiltak, eller området langs vegen fysisk sperres for tilkomst. Dette har ikke blitt etterfulgt.
- Det er observert en åpen kontakt med kraftig strømføring, og det er ikke barnesikring generelt på kontaktene.
- Den dårlige tilstanden på ventilasjonsanlegget, dels mangel på ventilasjon gir dårlig innelima og potensiale for at muggsopp kan spres i bygget på en måte som er vanskelig å kontrollere.

Vurdering av situasjonen

De mange forhold som må vektas for å vurdere om skolen fortsatt kan holdes åpen, kan deles i tre kategorier:

1. De negative konsekvensene for elevene ved flytting.
2. Realismen i å få gjort tiltak på bygget som har vesentlig effekt innen en relevant tidsramme.
3. Faren for at elevene kan bli påført midlertidige eller varige helseskader som følge av opphold i bygget.

For pkt 1. Det er en belastning for barna å flytte fra en skole/barnehage de kjenner og trives på, særlig når det skjer på kort varsel. En avbøtende effekt av at saken har vært diskutert og utredet lenge, er at ulike alternativer anses relativt godt kjent for både kommunen og foreldre. Dette burde gi grunnlag for å raskt komme frem til en midlertidig løsning sammen. Prosessen for å se på alternativer starter ikke på null.

For pkt 2: Det er to viktige forhold som påpekes både av den nyeste rapporten og tidligere utredninger.

- Selv om det brukes ti millioner på bygget vil det ikke være i nærheten av å kunne godkjennes til bruk som skole- og/eller barnehagebygg.
- Selv de mest grunnleggende tiltak for videre bruk av bygget er nå så omfattende at de vil utløse krav om oppgradering til Tek17.

Det har ikke kommet signaler fra kommunestyret som gir grunn til å tro at nybygg eller totalrehabilitering er nært forestående. De folkevalgte har blitt grundig informert om byggets tilstand

både i rapporter, vedtak og gjennom flere møter direkte med partigruppene med muntlig gjennomgang og mulighet for spørsmål, svar og diskusjon.

For pkt 3. Dette er det avgjørende punktet. Helsekader fra inneklime er sjelden noe som skjer fra en dag til neste. De kommer fra påvirkning over tid. Risikoen for elevenes helse må veies opp mot de negative følgene det har for elevene om skolen stenges fra en dag til neste.

Denne saken har pågått over lang tid, og skolens tekniske tilstand har blitt gradvis verre. Dette bekreftes av funnene i de ulike rapportene så langt. Sannsynligheten for at elevene er utsatt for helserisiko ved opphold i bygget har nå blitt for høy til at videre drift er forsvarlig. Vedtaket er gjort med sikte på en balanse mellom å ikke utsette elevene for unødig risiko, og samtidig gi nok tid til at en overgang/alternativ ordning kan komme på plass.